

कार्यालय उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन, गाजियाबाद रीजन, एफ-6, प्रथम तल, पटेलनगर-3, गाजियाबाद
सं० 370 वि०सु०नि० (गा०बाद रीजन) निरीक्षण / लिफ्ट्स दिनांक- 26-4-17
सेवा में,

M/s-Sunworld Residency Pvt. Ltd.
Sunworld Arista, GH-01/C, Sector-168,
Noida, G.B. Nagar.

विषय- आपके परिसर में अधिष्ठापित 21 नं० लिफ्ट्स के विद्युत अधिष्ठापन का निरीक्षण ।

प्रिय महोदय,

कृपया आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में, उपरोक्त विषयक परिसर में अधिष्ठापित निम्न विवरणानुसार 21 नं० लिफ्ट्स
(जिसके निरीक्षण हेतु निरीक्षण शुल्क चालान सं०-SO40126, दिनांक-21.04.2017, रु०31,500/- द्वारा राजकीय कोषागार में जमा किया गया)
का निरीक्षण दिनांक- 25.04.2017 को हुआ। :-

लिफ्ट्स का विवरण :-

टावर-	01	01	01	02	02	02	03
मेक-	तोशीबा,	तोशीबा,	तोशीबा,	तोशीबा,	तोशीबा,	तोशीबा,	तोशीबा,
जाब नं०-	P-01	P-02	S-01	P-07	P-08	S-04	P-09
क्षमता-	14 पैसेन्जर्स,	14 पैसेन्जर्स,	13 पैसेन्जर्स,	14 पैसेन्जर्स,	14 पैसेन्जर्स,	13 पैसेन्जर्स,	14 पैसेन्जर्स,
टावर-	03	03	04	04	04	06	06
मेक-	तोशीबा,	तोशीबा,	तोशीबा,	तोशीबा,	तोशीबा,	तोशीबा,	तोशीबा,
जाब नं०-	P-10	S-05	P-03	P-04	S-02	P-05	P-06
क्षमता-	14 पैसेन्जर्स,	13 पैसेन्जर्स,	14 पैसेन्जर्स,	14 पैसेन्जर्स,	13 पैसेन्जर्स,	14 पैसेन्जर्स,	14 पैसेन्जर्स,
टावर-	06	10	10	10	10	10	10
मेक-	तोशीबा,	तोशीबा,	तोशीबा,	तोशीबा,	तोशीबा,	तोशीबा,	तोशीबा,
जाब नं०-	S-03	P-19	P-20	P-21	P-22	S-10	S-11
क्षमता-	13 पैसेन्जर्स,	14 पैसेन्जर्स,	14 पैसेन्जर्स,	14 पैसेन्जर्स,	14 पैसेन्जर्स,	13 पैसेन्जर्स,	13 पैसेन्जर्स,

निरीक्षण के समय उपरोक्त लिफ्ट्स का विद्युत अधिष्ठापन भारतीय विद्युत नियम-1956 के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत संतोषजनक पाया गया ।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि :-

- 1-लिफ्ट्स के विद्युतीय अधिष्ठापन का वार्षिक अनुरक्षण किसी प्राधिकृत एजेंसी को लिखित रूप में देकर रिकार्ड मेन्टेन रखें एवं किसी भी निरीक्षण के समय प्रस्तुत किये जायें ।
- 2-सुरक्षा उपायों में इमरजेंसी बूटर, यू०पी०एस० बैंक-अप, बैटरी आदि को हमेशा कार्यक्षम अवस्था में अनुरक्षित रखें ।
- 3-लिफ्ट एक्ट के प्राविधानों के अनुसार लिफ्ट मेन्टेन रखें तथा न्यूनतम तीन वर्ष के अन्तराल में इस कार्यालय द्वारा सामयिक विद्युतीय निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करें ।
- 4-प्रत्येक लिफ्ट को कुशल लिफ्टमैन द्वारा प्रचालित किया जाये।

भवदीय

(इंजी० अक्षय कुमार आर्य)

उपनिदेशक
विद्युत सुरक्षा उ०प्र० शासन
गाजियाबाद रीजन गाजियाबाद